



338
54

662/6

TS Moravany Žitná
9049

3x240+120 AYKY
3x240+120 AYKY
3x240+120 AYKY

p. Moravany Žitná

2x1-NAYY 4x150
V BETONOVÉM ŽLABU 3M

35 AIFe

3x185+95 AYKY

662/127

662/128

662/22

NOVÝ ŽLAB,
3M

3x120+70 AYKY
3x120+70 AYKY

PŘEKOP KOMUNIKACE
DĚLKY 6M, 0,5x1,2m
2x (1-NAYY 4x240)
V CHRÁŇICE DN110 6
V BETONOVÉM ŽLABU 3M

2x (1-NAYY 4x150)
+2x SPOJKA NN
+2x CHRÁŇKA DN110, L=3M

1-NAYY 4x150
CHRÁŇKA DN110, L=3M

3x120+70 AYKY

PŘEKOP KOMUNIKACE 20M, 0,5x1,2m
3x (1-NAYY 4x240)
V CHRÁŇICE DN110 DĚLKY 20M
BETONOVÉM ŽLABU 5M
FeZn 30/4, L=25M od TS

SV201
R123924

SS200/NK
v splocení
+1x HDV

3x (22-NA2XS) 1x240
+HDPE 40/33
1x (1-NAYY 4x240)
1x (1-NAYY 4x150)
FeZn 30/4, L=25M od TS

3x(22-NA2XS) 1x240
+HDPE 40/33
V CHRÁŇICE DN200, L=5M
1x(1-NAYY 4x150)
7x(1-NAYY 4x240)
+8xCHRAŇKA DN110, L=4M

TS Moravany, Žitná č. 706390
UF 2536
ROZVADEČ VN RRT
TRANSFORMÁTOR 630kVA
ROZVADEČ NN 1099/4835-1L00

57
262

417/35

417/5
250
17

417/24

417/56
251

417/6

417/7

417

417/54
252

240
20
416/16

241
416/17

242
416/18

121

R108112
SS102