

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZVZ)

s názvem

„Výstavba nového centra obce Moravany“

Název zadavatele:	Obec Moravany
Sídlo:	Vnitřní 49/18, 66448 Moravany
Statutární zástupce:	RNDr. Marie Barešová, starostka
IČ:	002 82 120

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

Obchodní firma:	Regionální poradenská agentura, s. r. o.
Sídlo:	Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Statutární orgán:	Ing. Jan Ševčík, jednatel
IČ:	262 98 163
DIČ:	CZ26298163

1. Otázka:

Je pravdou dle souhrnné technické zprávy, že nabídka neřeší rozvody NN, VO a přeložky sdělovacího kabelu (Telefonica O2). Tudíž toto není součástí nabídky?

Odpověď:

Ano, rozvody NN, VO a přeložky sdělovacího kabelu (Telefonica O2) nejsou součástí nabídky.

2. Otázka:

V projektové dokumentaci je zakresleno 6ks zemních svítidel. Ve výkaze výměr nejsou uvedena. Tudíž dodávka a osazení svítidel není součástí nabídky?

Odpověď:

Dodávky a osazení svítidel je součástí nabídky. Přílohou této dodatečné informace je upravený výkaz výměr o svítidla a kabeláž. **DO NABÍDEK PROSÍM POUŽIJTE TENTO UPRAVENÝ VÝKAZ VÝMÉR!**

3. Otázka:

Má být opravdu rošt na odvod.žlab z nerezů??...z praktických důvodů(krádeže) se dává většinou pozink.

Odpověď:

Rošt na odvod.žlabu bude z nerezů.

4. Otázka:

Prosím o detail upevnění dřevěného sedáku na gabionový základ.

Odpověď:

Uchycení: 3x svislá tyčka z jackel profilu 60/60/4mm zabetonována do základu a na ní vodorovná tyčka do které budou kotveny sedáky. Celé obeskládáno kameny, ocel pozinkována.

V Brně dne 09.09.2013

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík v.r., jednatel