

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka:

„Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany – dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické – dodatečné stavební práce“

a)

I. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Obec Moravany
Sídlem: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany,
Zastoupený: RNDr. Marií Barešovou, starostkou
IČO: 00282120

II. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem dodatečně zadaných stavebních prací je realizace sanace zemní pláně pod polovinou krajské komunikace v celkové délce 459,4 bm. Sanace spočívá v odstranění 40 cm vrstvy stávajícího rostlého terénu a provedení nové podkladní konstrukce ze štěrkodrti 0-63 mm o stejné tloušťce.

III. Cena sjednaná ve smlouvě: 638 334,32 Kč bez DPH.

b)

Zvolený druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

c)

I. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Název: Porr a.s.
Sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Organizační složka: Porr a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské stavby

II. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: netýká se.

III. Část veřejné zakázky plněna prostřednictvím subdodavatele: nebude plněno prostřednictvím subdodavatele.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Název uchazeče	Sídlo/místo podnikání	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
Porr a.s.	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	43005560	638 334,32

e) Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění: netýká se.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu: netýká se.

g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění:

Zadavatel přistoupil k zadání zakázky využitím jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona, z důvodu, že byly naplněny podmínky využití tohoto druhu zadávacího řízení.

Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Dodatečné stavební práce bylo nezbytné zadat z důvodu, že na stávající pláni byla provedena sada povinných zátěžových zkoušek, jejichž výsledky ukázaly, že stávající plán nevyhovuje minimální hodnotě požadavku, tj. 45 MPa. Z tohoto důvodu je nezbytné provést sanaci pláne odtěžením 40 cm zeminy a její nahrazení štěrkodrtí frakce 0/63, čímž bude dosažena požadovaná hodnota modulu přetvárnosti. Zadavatel tyto skutečnosti objektivně nemohl předvídat.

h) důvod zrušení zadávacího řízení: netýká se.

V Moravanech dne 12.11.2015

OBEC MORAVANY

Vnitřní 49/18, 664 48 MORAVANY

IČ: 00282120, DIČ: CZ00282120

tel.: 547 244 330, 547 244 220



.....
RNDr. Marie Barešová
starostka