

Příloha 1

| Dislokace | | | Prostředí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------|------------------------|------|--------|-------|-----|---------|-------|----------|-------|--|-------|------|------|-------|--|----------|--------|----------|-----------|-------------------|--|
| 1 | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 9 | |
| místnost číslo | název místnosti | | ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | poznámka | PROSTŘEDÍ | | |
| | | | teplota | voda | tělesa | koroz | ráz | vibrace | plísň | živočiši | elmag | | osoby | země | unik | látky | | materiál | budova | | | | |
| | | | AB | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | | BA | BC | BD | BE | | CA | CB | | | | |
| 201 | Předsíň | 17,90 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ | |
| 202 | Hala/bar | 45,00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ | |
| 203 | šatna | 9,90 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ | |
| 204 | WC | 7,10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ | |
| 205 | WC | 6,90 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ | |
| 206 | Šatna | 11,50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ | |
| 207 | Zázemí | 4,10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ | |
| 208 | Strojovna | 5,20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ | |
| 209 | Nákladní výtah | 0,80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ | |
| 210 | Terasa | 9,60 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | IP20 | ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ | |