



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-71-121-12/1-OPST-2013

Brno 15. 4. 2013

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

SMV projekt, s.r.o.
Pochova 3
615 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Michaela Hanáková, ☎:950639116, fax:950 639 130, e-mail:michaela.hanakova@firebrno.cz


Název stavby: Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická
Místo stavby: Moravany, Hlavní, Modřická, p.č. 1504/1,1412/1,95/1
Stavebník: Obec Moravany, Moravany, Střední 10/28, 664 48
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o výstavbu nové kanalizace z důvodu přetížení stávající jednotné kanalizace.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil projektovou dokumentaci předloženou dne 18. 3. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko s podmínkou

v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárními jednotkami při hašení požáru a zásahových pracích a umožněn odběr požární technikou v místech zdrojů požární vody.



plk. Ing. Václav Špéra
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje